



Jednostka notyfikowana nr 1121
Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA1 2DS, Wielka Brytania

Certyfikat stałości wartości użytkowych

1121-CPR-GA5025

Zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 305/2011/WE oraz Rady z 9 marca 2011* (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych, inaczej CPR), niniejszy certyfikat dotyczy wyrobów budowlanych

Firefilm 901 i 902

Przeznaczenie: Reaktywna powłoka do ochrony przeciwpożarowej stali konstrukcyjnej

Zasadnicze właściwości	Właściwości użytkowe zgodne z	Specyfikacja Techniczna
Reakcja na ogień	ETA 15/0691	ETAG 018-02
Odporność na ogień	ETA 15/0691	ETAG 018-02
Substancje niebezpieczne	ETA 15/0691	ETAG 018-02

Certyfikat stałości wartości użytkowych

1121-CPR-GA5025

Wytworzono dla

**Carboline Norge AS
Husebysletta 7-9,
3414 Lierstranda,
Norwegia**

w zakładzie produkcyjnym

E/057

Dokument ten jest w formacie kodowanym, a informacje znajdują się w posiadaniu Jednostki Notyfikowanej

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone oraz właściwości użytkowe opisane w Europejskiej Ocenie Technicznej (ETA) o numerze referencyjnym

ETA 15/0691

są stosowane w ramach systemu 1 OiWSWU oraz że

produkt spełnia wszystkie podane wyżej wymagania przepisowe.

Niniejszy certyfikat wydany został po raz pierwszy dn. **04.12.15** i pozostanie ważny, jeśli nie zmienią się metody badań i/lub wymagania zakładowej kontroli produkcji włączone do normy zharmonizowanej, wykorzystywane do oceny właściwości użytkowych cech zadeklarowanych, a produkt i warunki produkcji w zakładzie nie zostaną w sposób znaczący zmodyfikowane.



Paul Duggan
Kierownik ds. certyfikacji
Warrington Certification Ltd